

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-1814/W

Potwierdza się, że:

**Stalowe drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
zwiększonej odporności na włamanie DELTA MAGNUM,
DELTA MAGNUM'2 i DELTA MAGNUM'3**

Typy/rodzaje, klasy, właściwości użytkowe oraz zastosowanie określono w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część certyfikatu

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

DELTA Zbigniew Różycki
ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice

w zakładach produkcyjnych:

DELTA Zbigniew Różycki
ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice

CAPEK Sp.z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 236
44-348 Skrzyszów

spełniają wymagania określone w:

Aprobacie Technicznej ITB Nr AT-15-8012/2012

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymagany w systemie oceny zgodności 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zgodności nr ITB-1814/W został wydany po raz pierwszy 10.07.2009. Niniejszy certyfikat (zaktualizowany 11.07.2011, 07.09.2012) może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny do 02.08.2017, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność] oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji



Barbara Dobosz



ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej



Michał Wójtowicz

Warszawa, 07.09.2012

Załącznik nr 1 stanowiący integralną część certyfikatu nr ITB-1814/W

Stalowe drzwi przeciwpożarowe o zwiększonej odporności na włamanie DELTA MAGNUM, DELTA MAGNUM'2 i DELTA MAGNUM'3

Klasa / właściwość	DELTA MAGNUM				DELTA MAGNUM'2				DELTA MAGNUM'3			
	DELTA MAGNUM EI ₂ 30	DELTA MAGNUM EI ₂ 30 S _m , S _a	DELTA MAGNUM'2 EI ₂ 30	DELTA MAGNUM'2 EI ₂ 30 S _m , S _a	DELTA MAGNUM'2 EI ₂ 30 S _m , S _a	DELTA MAGNUM'2 EI ₂ 30 S _m , S _a	DELTA MAGNUM'2 EI ₂ 30 S _m , S _a	DELTA MAGNUM'2 EI ₂ 30 S _m , S _a	DELTA MAGNUM'3 EI ₂ 30	DELTA MAGNUM'3 EI ₂ 30 S _m , S _a	DELTA MAGNUM'3 EI ₂ 30 S _m , S _a	DELTA MAGNUM'3 EI ₂ 30 S _m , S _a
	4C	4C	C3	C3	C3	C3	C3	C3	2H	2H	2H	2H
Typ drzwi / oznaczenie	EI ₂ 30				EI ₂ 30				EI ₂ 30			
Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010	EI ₂ 30				EI ₂ 30				EI ₂ 30			
Klasa dymoszczelności wg PN-EN 13501-2+A1:2010	EI ₂ 30				EI ₂ 30				EI ₂ 30			
Klasa odporności na włamanie wg: PN-ENV 1627:2006 (PN-EN 1627:2011)	4				3				2 (RC2)			
Klasa odporności na włamanie ustalona w oparciu o wymagania wytrzymałościowe zawarte w PN-B-92270:1990	C				C				C			
Klasa izolacyjności akustycznej: -wskazniki R _{A1} i R _{A2} wg PN-B-02151-3:1999	D ₁ - 30, D ₂ - 25				D ₁ - 30, D ₂ - 25				D ₁ - 25, D ₂ - 25			
Klasa izolacyjności akustycznej: -wskaznik R _w wg PN-87/B-02151/03	R _w =32dB (wynik z badania: 35dB)				R _w =32dB (wynik z badania: 35dB)				R _w =32dB			
Współczynnik przenikania ciepła U _b [W/(m ² K)] określony metodą skrzynki grzejnej wg PN-EN ISO 12567-1:2004	1,6*				1,6*				1,6*			
Zakres stosowania drzwi	wewnętrzne i zewnętrzne				wewnętrzne i zewnętrzne				wewnętrzne i zewnętrzne			

* Dla drzwi o powierzchni całkowitej do 3,6m²

KIEROWNIK

Zakładu Certyfikacji

Barbara Dobosz

Barbara Dobosz



ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

Michał Wójtowicz

Michał Wójtowicz

Warszawa, 07.09.2012