

Deklaracja zgodności EC



Producent:

DELTA Zbigniew Różycki
ul. Magazynowa 21, 40-424 Katowice
Polska

oświadcza niniejszym, że :

Stalowe drzwi zewnętrzne (wejściowe) DELTA :
GRAND S i GRAND P

spełniają wymagania dyrektywy EU o wyrobach budowlanych (89/106/EWG), pod warunkiem, że zostaną zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Opis wyrobu :

Drzwi przeznaczone są do zastosowania w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych, w stosunku do których nie obowiązują wymagania odporności ogniowej oraz dymoszczelności. Drzwi pełne lub z przeszkleniami zamykają otwory przejściowe w ścianach zewnętrznych. Drzwi pełnią funkcję izolacji cieplnej, izolacji dźwiękowej, chronią przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi itp.

Drzwi są zgodne z wymaganiami :

Załącznika ZA PN-EN 14351-1+A1:20010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna drzwi zewnętrzne bez własności dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Wstępne badania typu wyrobu wykonane zostały przez :

Jednostkę Notyfikowaną 1390 – CSI, a.s. Praha, placówka Zlin, K Cielne 304, 32 Zlin- Loucky .
Ocena zgodności zawarta jest w raporcie Nr 1390 – CPD – 0284 - 11/Z z dnia 04.10.2011

Informacje towarzyszące do znaku CE podane są jako załącznik nr 1 niniejszej deklaracji zgodności EC

Katowice dnia 04.10.2011

Zbigniew Różycki – Właściciel

Deklaracja zgodności EC - załącznik 1**Stalowe drzwi zewnętrzne (wejściowe) DELTA : GRAND S i GRAND P**

Właściwości		Deklarowane wskaźniki według normy EN 14351-1	Raporty
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C2/B3	CSI 148/09
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz	Klasa 7B	CSI 148/09
	Otwierane do wewnątrz	Npd	
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera	-
Właściwości akustyczne		DELTA GRAND S skrzydło z blachy gr. 0,5mm 26 (-3; -4) dB	CSI 012/08
		DELTA GRAND P skrzydło z blachy gr. 0,7mm 28 (-3;-4) dB	CSI 012/08
Współczynnik przenikania ciepła		pełne 1,55 W/(m2.K)	CSI 108/09 CSI 603/INGHa/09/127
		przeszkłone 1,6 - 1,9 W/(m2.K)*	CSI 118/09 CSI 603/Ing.Ha/11/7
Przepuszczalność powietrza		Klasa 2	CSI 148/09
Odporność na uderzenie		Klasa 2 **	ITB LOW-158.1/2008 ITB LOW-195.1/2008 ITB LOW-195.2/2008 ITB OWN-OT-009-2009

* Tabela według raportu obliczeń nr V-108/09

** Odnosi się do drzwi przeszkłonych

Katowice dnia 04.10.2011

Zbigniew Różycki – Właściciel