



Rok zał. 1927

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

tel. (22) 663-43-14,

fax (22) 560-29-22

(22) 560-25-40

e-mail: wojtan@imp.edu.pl

<http://www.imp.edu.pl/cert>

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr P41/330/2010 (4036) Z1

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:	DELTA Zbigniew Różycki 40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21
Nazwa i adres producenta:	DELTA Zbigniew Różycki 40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21
Nazwa wyrobu/nazwa handlowa:	Zamek wpuszczany z klamką sterowaną elektromechanicznie
Typ (odmiany):	DELTA LS 8008
Podstawowe parametry:	Wyrób spełnia wymagania PN-EN 14846: 2010 Klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209: 2005: - 2 - Szczegółowa klasyfikacja na odwrocie certyfikatu
Symbol PKWiU:	25.12.10.0
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:	PN-EN 14848: 2010, PN-EN 12209: 2005
Zgodnie z wynikami badań wykonanych przez:	Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (Cert. Akr. AB035), Laboratorium Badania Jakości i Wzorcowania Wyrobów Elektronicznych Instytutu Tele- i Radiotechnicznego (Cert. Akr. AB045)
Data ważności certyfikatu	30 września 2013 roku

Prawo posługiwania się certyfikatem w okresie od 1 października 2010r. do 30 września 2013r. dotyczy wyłącznie wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór wyrobu (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym we wniosku nr 121/W/2010.

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat nr P41/330/2010 (4036), wystawiony dnia 1.10.2010r., w którym dodano normę PN-EN 14846: 2010 jako dokument odniesienia, a na odwrocie zmieniono klasyfikację odporności ogniowej na „1”.

Certyfikacja zgodności wyrobów w ramach systemu „3” wg PKN-ISO/IEC Guide 67

KIEROWNIK
ZAKŁADU CERTYFIKACJI

mgr inż. Wojciech DĄBROWSKI



DYREKTOR
INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ

prof. dr hab. inż. Aleksander NAKONIECZNY Dr H.C.

Certyfikat może być publikowany wyłącznie przez Posiadacza Certyfikatu bez komentarzy, skrótów i zmian.

Warszawa, dnia: 1 czerwca 2012r.

Z1 - zmiana nr 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję i temperaturę	Zabezpieczenie	Obszar zastosowania	Sposób uruchamiania i ryglowania	Typ działania trzpienia	Identyfikacja klucza
1	B	1	1	0	0	2	B	B	1	0

KIEROWNIK
ZAKŁADU CERTYFIKACJI

mgr inż. Wojciech Dąbrowski