



LIGNOTESTING, a.s.
Technická 5, 821 04 Bratislava 2
Autorizovaná osoba MVRR SR reg. č. SK02

SK - CERTIFIKÁT ZHODY

SK02 – ZSV – 0089

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, povrchovo upravené fóliou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (900x1970) mm, s požiarnou odolnosťou EI₁ 30-C0 D3, EI₂ 30-C0 D3, EW 30-C0 D3 - systém INVADO

parametre a triedy vlastností: požiarna odolnosť (EI₁ 30, EI₂ 30, EW 30), životnosť samouzatvárania (trieda C0), uvoľňovanie nebezpečných látok - emisia formaldehydu (0,014 mg/m³)

pri výške prechodového otvoru (min. 1 970 mm), s druhom konštrukčného prvku (D3)

oblasť priamej aplikácie a špecifické podmienky aplikácie: uvedené na rube tohto certifikátu, uvádzaný na trh výrobcom

INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, Poľsko
a vyrábaný vo výrobní

INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, Poľsko

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba

LIGNOTESTING, a. s., SK02

vykonala počiatkové skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatkovú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a normy

STN EN 14600: 2006

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 29.04.2011, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou normou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

V Bratislave, 29.04.2011



Fačková
Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02

LTI/80 CERZHO/1-2

036695

Oblasť priamej aplikácie: Na použitie v Slovenskej republike ako požiarne uzáver s požiarou odolnosťou EI₁ 30-C0 D3, EI₂ 30-C0 D3, EW 30-C0 D3, do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov oddeľujúci priestory s rovnakými klimatickými podmienkami. Výrobok nie je možné použiť ako únikové dvere a dvere únikových východov.

Špecifické podmienky aplikácie: Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v dokumente „Fire resistance classification report No. PK2-08-10-013-A-0“, zo dňa 23. apríla 2010, PAVUS a.s., Praha.

V Bratislave, 29.04.2011



Fačková
Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02