

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr W134

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.04.198.2041, z późniejszymi zmianami) potwierdza się, że:

Przeciwpozarowe drzwi wewnętrzne

IGNIS EI30

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania przedstawiono w załączniku do niniejszego certyfikatu

wprowadzone do obrotu i produkowane przez Firmę

INVADO Sp. z o.o.

Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna

w Zakładzie Produkcyjnym

INVADO Sp. z o.o.

Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna

spełniają wymagania określone w

Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-8750/2011


Producent wykonał wstępne badania typu, wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z ustalonym planem badań.

Zakład Certyfikacji przeprowadził, w ramach systemu oceny zgodności 1, ocenę zgodności badań typu, wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

*Niniejszy certyfikat jest ważny do **21 grudnia 2016 r.**, o ile ważna jest specyfikacja techniczna dla wyrobu, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, zakładowa kontrola produkcji, warunki i miejsce produkcji.*



Dyrektor Zakładu Certyfikacji
„CERTBUD” Sp. z o.o.


Kamil PAWŁOWSKI

**ZAŁĄCZNIK DO
CERTYFIKATU ZGODNOŚCI WYROBU W134**

**Przeciwpozarowe drzwi wewnętrzne
IGNIS EI30**

Drzwi IGNIS EI30 to jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, prawe lub lewe, składające się ze skrzydła pełnego i z ościeżnicy stalowej lub z płyt drewnopochodnych, z progiem stałym lub bez progu, lub z uszczelką opadającą.

Wymiary skrzydła drzwi IGNIS EI30 wynoszą (szerokość x wysokość):

300 ÷ 1144 mm x 400 ÷ 2133 mm – w przypadku drzwi z ościeżnicą metalową,

300 ÷ 1085,6 mm x 400 ÷ 2288,5 mm (przy czym powierzchnia skrzydła nie może być większa niż 2,25 m²)
– w przypadku drzwi z ościeżnicą z płyt drewnopochodnych.


Grubość skrzydła, bez listew ozdobnych, wynosi 40 mm.

Drzwi IGNIS EI30, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1, AT-15-8750/2011 spełniają kryteria określone w PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy EI2 30 odporności ogniowej.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi IGNIS EI30 mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji.

Z uwagi na przepuszczalność powietrza drzwi IGNIS EI30 ze skrzydłem o wymiarach maksymalnych 916 x 2115 mm spełniają wymagania klasy 2 wg PN-EN 12207:2001.

Dyrektor Zakładu Certyfikacji
„CERTBUD” Sp. z o.o.



Kamil PAWŁOWSKI



Warszawa, 05 stycznia 2012 r.