

Deklaracja zgodności nr 5/2011

1. Producent wyrobu budowlanego

INVADO Sp. z o.o., 42-793 Ciasna, Dzielna, ul. Leśna 2

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe typu GUARDIA o klasie EI 30 lub EI 60 odporności ogniowej, dymoszczelne (opcja) oraz o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 20.30.11-55.10.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Drzwi GUARDIA jedno- i dwuskrzydłowe, bez progu lub z uszczelką opadającą są przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe, stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-EN-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami w budynkach, w miejscach gdzie wymagana jest klasa odporności ogniowej EI 60 lub EI 30

5. Specyfikacja techniczna: APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8020/2009 wydana przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie, 10 sierpnia 2009 r.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

znaczenie drzwi : GUARDIA EI 30 lub GUARDIA EI 60

Parametry techniczne:

Odporność ogniowa dla EI 30 –PN-EN 13501-2:2007 dla klasy EI₂ 30 odporności ogniowej

dla EI 60 –PN-EN 13501-2:2007 dla klasy EI₂ 60 odporności ogniowej

Izolacyjność akustyczna

D₁ – 30 dB, D₂ -30 dB, i Rw = 32 dB dla GUARDIA EI 30 z progiem

D₁ – 30 dB, D₂ -25 dB, i Rw = 32 dB dla GUARDIA EI 30 z uszczelką opadającą

D₁ – 30 dB, D₂ -30 dB, i Rw = 32 dB dla GUARDIA EI 60 z progiem lub uszczelką opadającą,

zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 lub PN-87/B-02151/03 (w przypadku gdy budynek został zaprojektowany zgodnie z tą normą)

Dymoszczelność norma PN-EN 13501-2:2005 dla klasy S_a i S_m dymoszczelności (tylko drzwi jednoskrzydłowe)

Cechy techniczne:

Wymiary i prostokątność skrzydeł – klasa tolerancji 2. wg PN-EN 1529:2001, płaskość klasa 3. wg PN-EN 1530:2001, płaskość miejscowa klasa 1. wg PN-EN 1530:2001, odporność na obciążenia statystyczne pionowe klasa 3. – dla drzwi Guardia EI 30 oraz klasa 4. dla drzwi Guardia EI 60 wg PN-EN 1192:2001; uderzenie ciałem twardym klasa 4. wg PN-EN 1192:2001; uderzenia ciałem miękkim i ciężkim klasa 3. – dla drzwi Guardia EI 30 oraz klasa 4. dla drzwi Guardia EI 60 wg PN-EN 1192:2001, odporność na skręcanie statystyczne klasa 3. – dla drzwi Guardia EI 30 oraz klasa 4. dla drzwi Guardia EI 60 wg PN-EN 1192:2001, odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie klasa 6. wg PN-EN 12400:2001

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział z zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Instytut Techniki Budowlanej, Nr certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego – PCA AB 023

Certyfikat zgodności Nr ITB-2017/W ,luty 2011 wydany przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej –akredytacja AC020

Raport z badań nr NK-0601/P/09 cz. 1 i 2; NK-02883/P/09; NK-0601/P/09 – LABOLATORIUM KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ITB

Raport z badań nr LA/1684/2008 – ZAKŁAD AKUSTYKI ITB

Raport z badań Nr LP-1380.2/08; Nr LP-1380.3/08; Nr LP-1380.4/08; Nr LP-1380.5/08, Nr LP-1380.6/08, Nr LP-1380.7/08, Nr LP-1380.8/08, - LABOLATORIUM BADAŃ OGNIOWYCH ITB

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej i dymoszczelności nr NP-1380/A/08/ZL – ZAKŁAD BADAŃ OGNIOWYCH ITB

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Dzielna 11.02.2011r

(miejsce i data wystawienia)

Spółka z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Spółka z o.o.
PROKURANT

Andrzej Dąbek

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)