



DUPLIKÁT č. 01

**LIGNOTESTING, a.s.**  
Technická 5, 821 04 Bratislava 2  
Autorizovaná osoba MVRR SR reg. č. SK02

## SK - CERTIFIKÁT ZHODY

**SK02 – ZSV – 0088**

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, povrchovo upravené fóliou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (900x1970) mm, s požiarou odolnosťou EI<sub>1</sub> 20-C0 D3, EI<sub>2</sub> 30-C0 D3, EW 30-C0 D3 - systém INVADO**

parametre a triedy vlastností: požiarou odolnosť (EI<sub>1</sub> 20, EI<sub>2</sub> 30, EW 30), životnosť samouzatvárania (trieda C0), uvoľňovanie nebezpečných látok - emisia formaldehydu (0,014 mg/m<sup>3</sup>)

pri výške prechodového otvoru (min. 1 970 mm), s druhom konštrukčného prvku (D3)

oblasť priamej aplikácie a špecifické podmienky aplikácie: uvedené na rube tohto certifikátu,

uvádzaný na trh výrobcom

**INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, Poľsko**

a vyrábaný vo výrobní

**INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, Poľsko**

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba

**LIGNOTESTING, a. s., SK02**

vykonala počiatkové skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatkovú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a normy

**STN EN 14600: 2006**

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 29.04.2011, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou normou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

V Bratislave, 29.04.2011



*Fačková*  
Ing. Tatiana Fačková  
vedúca autorizovanej osoby SK02

LT/80 CERZHO/1-2

036694

**Oblasť priamej aplikácie:** Na použitie v Slovenskej republike ako požiarny uzáver s požiarnou odolnosťou EI<sub>1</sub> 20-C0 D3, EI<sub>2</sub> 30-C0 D3, EW 30-C0 D3, do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov oddeľujúci priestory s rovnakými klimatickými podmienkami. Výrobok nie je možné použiť ako únikové dvere a dvere únikových východov.

**Špecifické podmienky aplikácie:** Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarného uzáveru a v dokumente „Fire resistance classification report No. PK2-08-10-015-A-0“, zo dňa 26. júla 2010, PAVUS a.s., Praha.

V Bratislave, 29.04.2011



*Fačková*

Ing. Tatiana Fačková  
vedúca autorizovanej osoby SK02